

四川省外墙保温材料产品质量省级监督抽查实施细则 (2026 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

序号	产品名称	每批次抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	32m ²	16m ²	16m ²
2	柔性泡沫橡塑绝热制品	32m ²	16m ²	16m ²
3	泡沫玻璃绝热制品	30块	15块	15块
4	绝热用玻璃棉及其制品	A1级：6m ² A2级：32m ²	A1级：3m ² A2级：16m ²	A1级：3m ² A2级：16m ²
5	玻纤网布	4m ²	2m ²	2m ²
6	镀锌电焊网	4m ²	2m ²	2m ²
7	胶粘剂	10kg	5kg	5kg
8	抹面胶浆	10kg	5kg	5kg
9	陶瓷砖胶粘剂	10kg	5kg	5kg

2 检验依据

表 2 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	芯密度	GB/T 21558-2008/2025 (2026.7.1)
2	压缩强度	GB/T 21558-2008
3	初期导热系数	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 21558-2008
4	尺寸稳定性	GB/T 21558-2008
5	压缩蠕变	GB/T 21558-2008
6	水蒸气透过系数	QB/T 2411-1998 GB/T 21558-2008
7	吸水率	GB/T 21558-2008
8	燃烧性能	GB 8624-2012

表 3 柔性泡沫橡塑绝热制品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	导热系数[平均温度（25±2）℃]	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008
2	真空体积吸水率	GB/T 17794-2021
3	透湿性能	GB/T 17794-2021
4	压缩回弹率	GB/T 6669-2008 GB/T 17794-2021
5	尺寸变化率	GB/T 8811-2008 GB/T 17794-2021
6	燃烧性能	GB 8624-2012 GB/T 8627-2007 GB/T 2406.2-2009

表 4 泡沫玻璃绝热制品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	密度允许偏差	GB/T 5486-2008
2	导热系数[平均温度（25±2）℃]	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008
3	抗压强度	JC/T 647-2014
4	抗折强度	JC/T 647-2014
5	垂直于板面方向的抗拉强度	JC/T 647-2014
6	尺寸稳定性	GB/T 8811-2008
7	吸水量	JC/T 647-2014

表 5 绝热用玻璃棉及其制品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 20313-2006
2	密度允许偏差	GB/T 5480-2017
3	导热系数[平均温度（25±1）℃]	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008
4	燃烧性能等级	GB 8624-2012

表 6 玻纤网布检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	单位面积质量	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
2	耐碱断裂强力	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 30595-2024
3	耐碱断裂强力保留率	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
4	断裂伸长率	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024

表 7 镀锌电焊网检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	网孔偏差	GB/T 33281-2016
2	电焊网焊点抗拉力	GB/T 33281-2016
3	表面镀层	GB/T 1839-2008/2025 (2026. 3. 1) GB/T 2972-2016

表 8 胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度-原强度	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
2	拉伸粘结强度-耐水强度（浸水 48h，干燥 2h）	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
3	拉伸粘结强度-耐水强度（浸水 48h，干燥 7d）	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
4	可操作时间	GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024

表 9 抹面胶浆检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度-原强度	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
2	拉伸粘结强度-耐水强度（浸水 48h，干燥 2h）	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
3	拉伸粘结强度-耐水强度（浸水 48h，干燥 7d）	JGJ 144-2019 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
4	压折比	GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024
5	可操作时间	GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2024

表 10 陶瓷砖胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度	JC/T 547-2017
2	浸水后拉伸粘结强度	JC/T 547-2017
3	热老化后拉伸粘结强度	JC/T 547-2017
4	冻融循环后拉伸粘结强度	JC/T 547-2017

注:1. 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的, 重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3. 凡是注日期的文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件, 其最新版本适用于本细则。

4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品, 检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

JGJ 144-2019 外墙外保温工程技术规程

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂

JC/T 647-2014 泡沫玻璃绝热制品

GB/T 13350-2017 绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 17794-2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 21558-2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595-2024 建筑保温用挤塑聚苯板(XPS)系统材料

GB/T 33281-2016 镀锌电焊网

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验, 检验项目全部合格, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格; 检验项目中任一项或一项以上不合格, 判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时, 应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时, 应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时, 应以被检产品明示的质量要求判定, 但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时, 应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时, 该项目不参与判定, 但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则为首次发布。